

Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO N.º 035/2023

Gerson Luiz Pedroso de Oliveira Apunike <gersonluiz@scc.com.br>

Qui, 25/05/2023 18:28

Para: editais.aguas@hotmail.com <editais.aguas@hotmail.com>

Senhor(a) Pregoeiro(a);

Venho por meio deste email fazer o seguinte questionamento:

Sobre o item de Nobreak

Tensão de entrada: Trifásico 380/230VAC;

- Frequência de 50/60Hz +/- 3% automático;
- Intervalo de tensão de entrada de 160 a 280VAC;
- Entrada a 5 fios (3F/N/T);
- **Tensão de saída: 230VAC;**
- **Potência máxima de 16kW/20kVA;**

Obs: Está ocorrendo uma divergência neste item; dá a entender que o Nobreak seria **MONOFÁSICO**, se a caso for 380/230v, saída 220v e que vai dar mais ou menos 127 por fase, Mas no começo do texto é informado que seria No-break 4KVA, como pode está informado que será uma potência máxima de 16/20Kva?

Gostaria de ter clareza nesse item e informar qual o valor do Nobreak correto para essa licitação.

atenciosamente, Gerson



Gerson Luiz Pedroso de Oliveira Apunike

Pós-Vendas

www.ditecbrasil.com.br

(48) 3231-9711

Rua Ernesto Stodieck, 322 Morro da Cruz . Florianópolis . SC



ditecbrasil.com.br