



Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia

Processo nº 042/2026

Dispensa nº 016/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de diversos serviços elétricos – instalações elétricas durante a realização do “Festival de Música Popular do Bairro Bela Vista”, dos dias 18 de maio a 02 de junho de 2.026, neste município, com base no Art. 75. Inc. II, da Lei 14.133/21.

Assunto: Esclarecimentos ao Edital da Dispensa 016/2026

Aos 05 (cinco) dias do mês de maio de 2026 (dois mil e vinte e seis), a empresa **LPM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO**, protocolou tempestivamente via plataforma da BNC – Bolsa Nacional de Compras, pedido de **ESCLARECIMENTO** sobre o Edital de licitação, nos termos a seguir, os quais passamos a esclarecer:

1. Existe uma potência estimada ou padrão prevista para cada barraca (carga média por ponto de tomada e iluminação)?

RESPOSTA: **Tratando-se de matéria de natureza técnica, o presente foi encaminhado à Secretaria solicitante, a qual se manifestou nos termos a seguir transcritos:**

“Considerando tratar-se de evento com barracas de naturezas distintas e variáveis, não é possível definir uma carga exata por unidade. No entanto, com base em eventos similares, estima-se que a carga média por barraca varie entre 1,5 kVA e 2,5 kVA, contemplando iluminação em LED, máquinas de cartão, carregadores e equipamentos de baixo consumo.

Ressalta-se que essa demanda pode aumentar significativamente (podendo dobrar ou triplicar) nos casos em que houver utilização de equipamentos de aquecimento ou refrigeração.

Estimativa média por tipo de equipamento:

- *Iluminação LED: 20W a 100W*
- *Máquinas de cartão e celulares: 10W a 50W*
- *Ventiladores pequenos: 50W a 100W*
- *Liquidificadores/batedeiras: 300W a 800W*
- *Cafeteiras/chaleiras elétricas: 800W a 1500W*
- *Micro-ondas: 1000W a 1500W*
- *Freezers/geladeiras pequenas: 200W a 400W (com pico na partida)*

Cenários típicos de carga:

- *Barraca leve: 500W a 800W*
- *Barraca média (bebidas/alimentos): 1.500W a 2.000W*
- *Barraca pesada (lanches e preparo quente): 3.000W a 10.000W ou mais, conforme equipamentos utilizados”*



Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia

2. Há disponível um layout/planta com a disposição das aproximadamente 60 barracas e pontos de alimentação ao longo da área do evento?

RESPOSTA: **Tratando-se de matéria de natureza técnica, o presente foi encaminhado à Secretaria solicitante, a qual se manifestou nos termos a seguir transcritos:**

“Informamos que a empresa LPM Engenharia e Construção, por meio de seus representantes, realizou visita técnica no dia 06/05/2026, às 9h, no local de execução dos serviços. Na ocasião, foram prestados todos os esclarecimentos necessários, com apresentação e explicação in loco do escopo dos serviços, incluindo orientações quanto ao layout, materiais e métodos executivos.”

No que se refere à manifestação da Secretaria de Turismo, complementa-se que os documentos disponíveis são aqueles constantes do edital de licitação. Eventuais dúvidas quanto à localização das barracas, à infraestrutura do local e às características dos serviços poderão ser esclarecidas por ocasião da visita técnica.

Ressalta-se que, embora não seja obrigatória, a visita técnica tem justamente a finalidade de dirimir esse tipo de dúvida, razão pela qual se recomenda sua realização.

3. Existe alguma diretriz ou preferência quanto ao tipo de instalação provisória: rede aérea (suspensa), ou

- rede aérea (suspensa), ou
- rede ao nível do solo (com proteção mecânica)?

RESPOSTA: **Tratando-se de matéria de natureza técnica, o presente foi encaminhado à Secretaria solicitante, a qual se manifestou nos termos a seguir transcritos:**

“A instalação deverá ser executada por meio de rede aérea suspensa.”

4. A alimentação principal deverá ser realizada: diretamente a partir da rede existente (poste/QGBT da praça), ou

- diretamente a partir da rede existente (poste/QGBT da praça), ou
- será necessária a utilização de gerador?

RESPOSTA: **Tratando-se de matéria de natureza técnica, o presente foi encaminhado à Secretaria solicitante, a qual se manifestou nos termos a seguir transcritos:**

“A alimentação será realizada diretamente a partir da rede elétrica existente, por meio dos padrões de entrada disponíveis ao longo da Rua Campinas e na praça.”



Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia

5. Caso seja pela rede existente, há informação sobre o ponto de entrega (quadro disponível, capacidade, proteção existente ou necessidade de quadro provisório)?

RESPOSTA: **Tratando-se de matéria de natureza técnica, o presente foi encaminhado à Secretaria solicitante, a qual se manifestou nos termos a seguir transcritos:**

“Na praça, existem 2 padrões C6 de 200A. Ao longo da Rua Campinas, há 4 padrões com capacidade entre 80A e 100A. Conforme a demanda do evento, poderá ser necessária a instalação de quadros gerais de baixa tensão (QGBT's) provisórios.”

6. Há alguma exigência específica adicional quanto à padronização das tomadas (ex.: 127V / 220V, número de circuitos por barraca, balanceamento de fases, etc.)?

RESPOSTA: **Tratando-se de matéria de natureza técnica, o presente foi encaminhado à Secretaria solicitante, a qual se manifestou nos termos a seguir transcritos:**

“Conforme previsto no Termo de Referência, cada barraca deverá possuir pontos de iluminação e tomadas do tipo 2P+T, com tensões de 127V e/ou 220V (bifásico ou trifásico), além de disjuntores para distribuição interna. A quantidade de circuitos e pontos por barraca será definida conforme a necessidade específica de cada expositor, considerando a diversidade de usos. Os circuitos deverão atender, no mínimo, às tensões de 127V e 220V, podendo incluir alimentação trifásica em 220V quando necessário.”

Atenciosamente,

Águas de Lindóia, 06 de maio de 2026

Wellington Barreto
Chefe de Compras e Licitações



Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia

COMUNICADO

Processo nº 042/2026
Dispensa nº 016/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de diversos serviços elétricos – instalações elétricas durante a realização do “Festival de Música Popular do Bairro Bela Vista”, dos dias 18 de maio a 02 de junho de 2.026, neste município, com base no Art. 75. Inc. II, da Lei 14.133/21.

Assunto: Esclarecimentos ao Edital da Dispensa 016/2026

A Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia, através do Setor de Compras e Licitações, vem por meio deste, **COMUNICAR** a V. Sa. que com referência ao processo em epígrafe, que se encontra a disposição dos interessados, no site www.aguasdellindoiia.sp.gov.br, o pedido de esclarecimento, realizado pela Empresa: **LPM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO**, bem como as respostas na íntegra.

Atenciosamente,

Águas de Lindóia, 06 de maio de 2.026

Wellington Barreto
Chefe de Compras e Licitações